


A declaração a seguir tem por objetivo esclarecer as possíveis dúvidas que possam surgir durante a apreciação do projeto elétrico de revitalização da orla no Município de Arambaré-RS.


- Devido a solicitação por parte da administração municipal houve a redução de dois setores do projeto apresentado, desta forma não serão necessários 6 setores, entradas e medições, mas apenas 4 para atender a nova realidade;
- Os postes de concreto deverão ter uma profundidade de engastamento de, no mínimo, 1,80m;
- O aterramento será realizado nas caixas de comando;
- Será necessária a mudança do transformador monofásico para um trifásico, conforme consta em projeto, para atender a nova demanda, em consonância será apresentada certidão de viabilidade de concessionária de energia elétrica local;
- Detalhamento dos refletores de led projetor:



- Detalhamento dos postes de aço cônico continuo curvo duplo :



Camaquã, 27 de Dezembro de 2019.


João Vicente Gomes Justo
Engenheiro Eletricista e Segurança do trabalho
CREA RS054287